

PIÈCE D-2

Soumission de Céramique Test inc. du 20 septembre 2026

CÉRAMIQUE TEST INC. — 50, boulevard de l'Essai, Ville-Fictive (Québec) X0X 2X2

SOUMISSION N° S-2026-077

Date : 20 septembre 2026 **Client :** Julie Exemple, 25, avenue des Essais, Ville-Fictive

Constat lors de la visite du 19 septembre 2026 : deux carreaux fissurés au plancher de la salle de bain, près de la douche. Absence de joint de mouvement le long du bain-douche. Ventilateur installé bruyant; le conduit n'est pas fixé et vibre contre la structure.

Travaux proposés	Montant
Remplacement de deux carreaux et ajout d'un joint de mouvement	750,00 \$
Remplacement du ventilateur et fixation du conduit	450,00 \$
TOTAL, taxes incluses	1 200,00 \$

Soumission valide 60 jours. (signature fictive) Louis Test, carreleur.

Les constats ci-dessus sont ceux d'un entrepreneur; ils ne constituent pas une expertise.